



**Федеральное государственное предприятие
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
Брянский отряд ведомственной охраны - филиала ФГП «ВО ЖДТ России»
на Московской железной дороге**

**АКТ №7
проведения мероприятий по контролю**

« 04 » апреля 2018 года

г. Курск

Начальник пожарного поезда ст. Курск Орловского отряда ведомственной охраны - филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД Рекитяк А.И.

(должность и Ф.И.О. инспектора по пожарному надзору на железнодорожном транспорте, проводившего мероприятие по контролю)

на основании телеграммы ОАО «РЖД» от 27.03.2018г. №6008, телеграммы филиала ФГП ВО ЖДТ России на Московской железной дороге от 29.03.2018г.

(дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по контролю)

совместно с Заведующим хозяйством курского железнодорожного техникума - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» Хлопониной Татьяной Васильевной

(должности и Ф.И.О. лиц участвовавших от ОАО «РЖД», в проведении мероприятия по контролю)

в присутствии Заведующего хозяйством курского железнодорожного техникума - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» Хлопониной Татьяны Васильевны

(Ф.И.О., должность представителя руководителя подразделения ОАО «РЖД», присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю)

руководствуясь ст.12 Федерального закона «О пожарной безопасности»

провели внеплановую проверку противопожарного состояния территории, зданий и помещений
(вид мероприятия по контролю)

курсского железнодорожного техникума - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», расположенных по адресу: г. Курск, улица Профсоюзная, д. 11 (структурное подразделение: техникум) и г. Курск, улица Театральная, д. 78 (структурное подразделение: общежитие техникума).

(наименование объекта контроля, его адрес)

В ходе мероприятия по контролю установлено:

- на момент проверки имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) находится в рабочем состоянии и

323
04.04.18

обслуживается организацией общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭМСи»;

- имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) в количестве 72 шт. переосвидетельствованы в мае 2017г., находятся в исправном состоянии (ведётся журнал ТО огнетушителей);

- здание техникума бесчердачное;

- необходимо провести пропитку деревянных конструкций чердачного помещения общежития техникума;

- оборудовать для эвакуации с верхних этажей общежития техникума наружными пожарными лестницами в виде металлических пролетов;

- имеется паспорт безопасности объекта массового нахождения людей 2016г.;

- стояние путей эвакуации из помещений зданий техникума удовлетворительное;

двери запасных выходов оборудованы световым табло «ВЫХОД» и легкооткрываемыми запорами;

- проводится инструктаж об общих мерах по пожарной безопасности со студентами и работниками 2 раза в год;

- противопожарный режим соблюдается, использование электрообогревательных приборов исключается (центральное отопление).

(результаты мероприятия по контролю, в том числе сведения о выявленных нарушениях, их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за пожарную безопасность)

принятые меры: Заведующему хозяйством курского железнодорожного техникума- филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» Хлопониной Татьяне Васильевне вручен настоящий

(меры по устранению нарушений, принятые инспектором по пожарному надзору на железнодорожном транспорте: предписание ведомственного **акт проведения мероприятия по контролю от 04.04.2018 года.**

пожарного надзора, предписание о приостановке эксплуатации, прилагаемые к данному акту, их номера и даты)

Объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований норм и правил пожарной безопасности

(привести также сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом руководителя подразделения ОАО «РЖД»

или его представителя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по контролю, их подписи или запись об отказе от подписи)

Приложения: телеграмма ОАО «РЖД» от 27.03.2018г. №6008, телеграмма филиала ФГП ВО ЖДТ России на Московской железной дороге от 29.03.2018г.

(указать прилагаемые документы, связанные с проведением мероприятия по контролю)


(подпись)

Начальник пожарного поезда ст. Курск
Орловского отряда ВО А.И. Рекитяк

« 04 » апреля 2018 г.

Экземпляр акта с приложениями получил:


(подпись)


(ФИО руководителя)

« 04 » апреля 2018 г.